

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD**

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A. com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., con domicilio social en Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

TE1HZ1OAZ1 (frt, zh)

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Especificação refª BRISA/ET003-ML na generalidade, e estão em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão do Conselho das Comunidades Europeias 2014/35/UE.

are designed, manufactured and tested generally to Specification reference BRISA/ET003-ML and they satisfy the Low Voltage Directive of the European Communities Council 2014/35/UE:

están diseñados, construidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en la Especificación de refª BRISA/ET003-ML en general, y se hallan en conformidad con la Directiva de Baja Tensión del Consejo de las Comunidades Europeas 2014/35/UE.

Estes cabos cumprem, entre outros, os seguintes ensaios:

These cables also comply with following listed tests:

Estos cables cumplen también los siguientes ensayos:

EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
IEC 60754-2

Morelena, 31/07/2015.

General Cable CelCat
Energia e Telecomunicações, S.A.
2715-055 PÊRO PINHEIRO
PORTUGAL
F. Sepúlveda
Departamento da Qualidade
Quality Department

Chefe Dept. Qualidade, Ambiente e Segurança
Quality, Environmental & Safety Manager
Jefe Dept. Calidad, Medio Ambiente y Seguridad