

DC/151 Rev. 01

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A. com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., com domicilio social em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

XHZ1 (frs, zh) 0,6/1kV

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Norma IEC 60502-1 e da Especificação DMA C33-201/N da EDP, e estão em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão do Conselho das Comunidades Europeias 2014/35/UE.

are designed, manufactured and tested generally according to IEC 60502-1 and Specification DMA C33-201/N from EDP, and they comply with the Low Voltage Directive of the European Communities Council 2014/35/UE.

Estan diseñados, contruidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en la norma IEC 60502-1 y la Especificación DMA C33-201/N, y se hallan en conformidad con la Directiva de Baja Tensión del Consejo de las Comunidades Europeas 2014/35/UE.

Estes cabos cumprem, entre outros, os seguintes ensaios:
These cables also comply with the following listed tests:
Estos cables cumplen también los siguientes ensayos:

IEC 60331-21
EN/IEC 60332-1-2
EN60332-3-24
EN/IEC 60754-1
EN/IEC 60754-2
EN/IEC 61034-2

Morelena, 18/05/2021



Chefe Dept. Qualidade e Ambiente
Quality and Environmental Manager
Jefe Dept. Calidad y Medio Ambiente