


**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**   
**CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD**

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.** com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.**, with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.**, con domicilio social en Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

## VULCAN DN-K 0,6/1 kV

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios das Normas IEC 60502-1 e estão em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão do Conselho das Comunidades Europeias 2014/35/UE.

*are designed, manufactured and tested generally to Standard IEC 60502-1, and satisfy the Low Voltage Directive of the European Communities Council 2014/35/UE.*

*están diseñados, contruidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en la norma IEC 60502-1 y se hallan en conformidad con la Directiva de Baja Tensión del Consejo de las Comunidades Europeas 2014/35/UE.*

Estes cabos cumprem ainda com o estabelecido na norma:

*These cables also fulfil all stated in:*

*Estos cables cumplen también lo establecido en:*

Não propagação da chama

*Flame propagation*

*No propagación de la llama*

EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Morelena, 10/11/2016.

General Cable CelCat  
Energia e Telecomunicações, S.A.  
2715-055 PÊRO PINHEIRO  
PORTUGAL  
  
Departamento da Qualidade  
Quality Department

Chefe Dept. Qualidade e Ambiente  
*Quality and Environmental Manager*  
Jefe Dept. Calidad y Medio Ambiente