

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD/
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A. com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., com domicilio social en Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

**Exzhellent XXI
RZ1 (AS) AI / LXZ1 (frt, zh) 0,6/1kV**

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Norma IEC 60502-1 e UNE 21123-4, e estão em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão do Conselho das Comunidades Europeias 2014/35/UE.

are designed, manufactured and tested generally according to IEC 60502-1 and UNE 21123-4, and they comply with the Low Voltage Directive of the European Communities Council 2014/35/UE.

Estan diseñados, contruidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en la norma IEC 60502-1 y UNE21123-4, y se hallan en conformidad con la Directiva de Baja Tensión del Consejo de las Comunidades Europeas 2014/35/UE.

Estes cabos, cumprem, entre otros, os seguintes ensayos:

These cables also comply with following listed tests:

Estos cables cumplen también los siguientes ensayos:

EN60332-1-2, IEC 60332-1-2

EN60332-3-24, IEC 60332-3-24

EN 60754-1, IEC 60754-1

EN 60754-2, IEC 60754-2

NF C 20454, RATP K-20, NES 713

EN 61034-1, IEC 61034-1

EN 61034-2, IEC 61034-2

Morelena, 12/2/2020.



**Chefe Dept. Qualidade e Ambiente
Quality and Environmental Manager
Jefe Dept. Calidad y Medio Ambiente**