

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**  
**CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD**

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.** com sede em Avenida Marquês de Pombal, N° 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.**, with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, N° 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.**, com domicilio social em Avenida Marquês de Pombal, N° 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

**XAZ1 (frr, zh) 0,6/1kV**  
**X1AZ1 (frr, zh) 0,6/1kV**

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Norma IEC 60502-1 e da Especificação DMA C33-201/N da EDP, e estão em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão do Conselho das Comunidades Europeias 2014/35/UE.


*are designed, manufactured and tested generally according to IEC 60502-1 and Specification DMA C33-201/N from EDP, and they comply with the Low Voltage Directive of the European Communities Council 2014/35/UE.*

*Estan diseñados, construidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en la norma IEC 60502-1 y la Especificación DMA C33-201/N, y se hallan en conformidad con la Directiva de Baja Tensión del Consejo de las Comunidades Europeas 2014/35/UE.*

*Estes cabos cumprem, entre outros, os seguintes ensaios:*  
*These cables also comply with the following listed tests:*  
*Estos cables cumplen también los siguientes ensayos:*

EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2  
EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24  
EN 60754-1, IEC 60754-1  
EN 60754-2, IEC 60754-2  
EN 61034-2; IEC 61034-2

Morelena, 15/06/2023

General Cable  
Energia e Telecomunicações  
2715-055 PÊRO PINHEIRO  
PORTUGAL  
  
Controlo de Qualidade

**Chefe Dept. Qualidade e Ambiente**  
**Quality and Environmental Manager**  
**Jefe Dept. Calidad y Medio Ambiente**